

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы (по Чкаловскому району) отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «г. Екатеринбург»ГУ МЧС России по Свердловской области**  
 Г. Екатеринбург ул. Крестинского, 48, тел: 8 (343) 220-32-11, e-mail: otdel-006@mail.ru  
 (указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 735/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 ДЕТСКИЙ САД № 385(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №385)**

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,*

**в лице Заведующего Исаковой Оксаны Евгеньевны**

*физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)*

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении проверки от «18» мая 2021 года, № 735, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период

18.06.2021 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 2 час. 0 мин.

21.06.2021 с 10 час. 0 мин. по 11 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена плановая, выездная проверка Государственный инспектор по пожарному надзору Юрченко Дмитрий Витальевич

*(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.*

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
 ДЕТСКИЙ САД № 385(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №385) , г.Екатеринбург, ул. Газетная 48**

*проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)*

совместно с Заведующим МБДОУ детский сад № 385 Исаковой О.Е.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре достигли предельного состояния срока службы.(МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №385)	ст. 46, ч.1 ФЗ от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, 83, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	01.05.2022	

2	При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ) в тексте содержатся слова, способные вызвать панику. МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №385)	ст. 4, ст. 6, ст.84 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 таблица 2 п. 1 примечание СП 3 13130.2009; раздел 5 таблица 2 п. 6 примечание НПБ 104-03	01.05.2022	
3	Открывание дверей эвакуационных выходов на первом этаже на путях эвакуации выполнено не по направлению выхода МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №385)	СНиП 21-01-97* п.6.17	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору  
Юрченко Дмитрий Витальевич


*(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)*

«21» июня 2021 г.

М.Л.П.\*



Предписание для исполнения получил:

  
*(подпись)*

Заведующим МБДОУ детский сад № 385  
Исакова О.Е.

*(должность, фамилия, инициалы)*

«21» июня 2021 г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99  
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Исакова Оксана Евгеньевна

Действителен с 30.06.2022 по 30.06.2023